

СОГЛАСОВАНО  
Председатель профкома  
С.Н.Пузакова  
«28» августа 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ СОШ №55  
А.В.Боронова  
«28» августа 2012

## ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности в средней общеобразовательной школе № 55 ИОТ-01.12

### 1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Территория школы должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть указательные знаки.

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

1.4. Двери выходов на крышу, подвальных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. Ключи от запасных выходов, выходов на крышу, дверей подвальных и технических помещений хранить отдельно от ключей учебных кабинетов в четко обозначенных ячейках.

1.6. Временные огневые и другие пожароопасные работы производятся только по письменному приказу директора школы с обязательным назначением дежурного персонала, контролирующего их проведение и состояние помещений в течение работ и по их окончании в течение указанного в приказе времени.

1.7. Курение разрешается только в определенном, приказом директора школы, месте.

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором школы.

1.11. По окончании занятий учителя и другие ответственные лица за помещения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть. Ключи сдаются вахтеру с отметкой в специальном журнале.

1.12. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

### 2. Запрещается:

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории школы.

2.2. Курить в помещениях и на территории школы.

2.3. Проживать в здании школы обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.4. Хранить в здании школы, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.5. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.6. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

- 2.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 2.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).
- 2.10. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании школы при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
- 2.11. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

### **3. Действия при возникновении пожара.**

- 3.1. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону **112 (01)**
- 3.2. Немедленно оповестить учащихся, педагогический и технический персонал о пожаре и сообщить директору школы или дежурному администратору.
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Зам. директора школы по АХР  
О.В.Гускина

